



Gmina Sadkowice

Sadkowice 21.06.2022 r.

GMINA SADKOWICE

Sadkowice 129A

tel./fax: 46/815-61-26 NIP: 835-15-32-28

RWK 271.1.2022

Dotyczy zapytań do zamówienia publicznego pn: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kaleń”.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Pytanie 1.

„W dokumentacji zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny?”

Odpowiedz:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innych rozwiązań jak złoża obrotowe..

Pytanie 2.

„W dokumentacji zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton?”

Odpowiedz:

W odpowiedzi Zamawiający informuje iż nie dopuszcza innych materiałów dla zbiornika..

Pytanie 3.

„Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które nie funkcjonują na innych obiektach w Polsce dla wielkości 225r_{lm}?”

Odpowiedz:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie dopuszcza rozwiązań prototypowych.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt

Karolina Kowalska